

SALUS[®]

CONTROL

Okenní / dveřní čidlo

SW600



Uživatelský návod

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

HEAD OFFICE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong
Kong

www.salus-controls.cz



SALUS Controls je členem skupiny Computime Group.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2024



Úvod

Okenní/dveřní slim čidlo je malý bezdrátový přístroj, který detekuje, kdy je okno nebo dveře otevřené nebo zavřené. Okenní / dveřní čidlo slim se používá především na oknech a dveřích, kde je málo prostoru pro instalaci. Tento produkt musí být používán společně s univerzální internetovou branou (UG600 / UGE600) a aplikací Salus Premium Lite.

Shoda výrobku

Tento produkt vyhovuje směrnícím 2014/53/EU (RED) a 2011/65/EU. Úplný text o shodě EU naleznete na adrese: www.saluslegal.com.

2405-2480MHz <14dBm



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj suchý. Před čištěním přístroje (pouze suchým hadříkem) jej odpojte od napájení.

Obsah balení



SW600



Montážní sada





Uživatelský návod


Technické specifikace

Napájení	1 x CR2 3 V baterie
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Max. vzdálenost magnetů	25 mm
Provozní teplota	0 – 40 °C

Rozměry



Umístění



Zapnutí a párování

1




2




3




4




5




6



7




8




9

Postupujte dle pokynů na obrazovce až po **Finish**

10




11



Namontujte čidlo SW600 pomocí šroubů nebo oboustranné pásky.

Otevřeno / Zavřeno



$\Delta < 25 \text{ mm}$



$\Delta > 25 \text{ mm}$



Tovární nastavení



Vložte baterii a držte tlačítko resetování po dobu 4 vteřin. Přístroj se resetuje a vstoupí do režimu párování.

SALUS
CONTROLS