

Wilo-Stratos PICO



cs Návod k montáži a obsluze



Obsah

1	Obecně	4
1.1	O tomto návodu	4
1.2	Autorské právo	4
1.3	Vyhrazení změny	4
2	Bezpečnost	4
2.1	Značení bezpečnostních pokynů	4
2.2	Kvalifikace personálu	5
2.3	Práce na elektrické soustavě	5
2.4	Povinnosti provozovatele	5
3	Popis čerpadla	5
3.1	Přehled	6
3.2	Typový klíč	6
3.3	Technické údaje	7
4	Použití	7
4.1	Účel použití	7
4.2	Chybné používání	7
5	Přeprava a skladování	7
5.1	Rozsah dodávky	7
5.2	Kontrola po přepravě	7
5.3	Přepravní a skladovací podmínky	7
6	Instalace a elektrické připojení	7
6.1	Instalace	8
6.2	Elektrické připojení	9
7	Ovládání čerpadla	11
7.1	První uvedení zařízení do provozu	12
7.2	Domovská obrazovka	13
7.3	Struktura menu	14
8	Uvedení do provozu	16
8.1	Odvzdušnění	16
8.2	Nastavení regulačního režimu	16
8.3	Nastavení přístroje	19
8.4	Údržba	20
9	Odstavení z provozu	21
9.1	Zastavení čerpadla	21
10	Údržba	21
11	Poruchy, příčiny a odstraňování	21
11.1	Výstražná hlášení	22
11.2	Chybová hlášení	22
12	Příslušenství	23
12.1	Modul Wilo-Connect	23
12.2	Modul Smart Connect BT (Bluetooth)	24
13	Likvidace	25
13.1	Informace ke sběru použitých elektrických a elektronických výrobků	25

1 Obecně

1.1 O tomto návodu

Tento návod je nedílnou součástí výrobku. Dodržování návodu je předpokladem pro správnou manipulaci a používání:

- Před jakoukoliv činností si pečlivě přečtete návod.
- Návod uschovejte tak, aby byl vždy přístupný.
- Respektujte všechny údaje k výrobku.
- Respektujte všechna označení na výrobku.

Jazykem originálního návodu k obsluze je němčina. Všechny ostatní jazyky tohoto návodu jsou překladem originálního návodu k obsluze.

1.2 Autorské právo

WILO SE © 2022

Reprodukování, šíření a využití tohoto dokumentu, rovněž sdělení jeho obsahu třetí osobě, je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva vyhrazena.

1.3 Vyhrazení změny

Wilo si vyhrazuje právo uvedené údaje bez oznámení změnit a neručí za technické nepřesnosti a/nebo neuvedené údaje. Použité obrázky se mohou lišit od originálu a slouží pouze k ilustračnímu znázornění výrobku.

2 Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje základní pokyny pro jednotlivé fáze života výrobku. Nedodržení těchto pokynů může vést k následujícím ohrožením:

- Ohrožení osob v důsledku elektrického proudu nebo mechanických a bakteriologických vlivů či elektromagnetického pole
- Ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek
- Věcné škody
- Selhání důležitých funkcí výrobku
- Selhání předepsaných metod údržby a oprav

Nedodržení pokynů vede ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody.

Je nutné dodržovat také instrukce a bezpečnostní pokyny v dalších kapitolách!

2.1 Značení bezpečnostních pokynů

V tomto návodu k montáži a obsluze jsou použity a uvedeny bezpečnostní pokyny týkající se věcných škod a zranění osob:

- Bezpečnostní pokyny týkající se rizika zranění osob začínají signálním slovem a jsou **uvozeny odpovídajícím symbolem**.
- Bezpečnostní pokyny týkající se věcných škod začínají signálním slovem a jsou uvedeny **bez** symbolu.

Signální slova

- **NEBEZPEČÍ!**
Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo k velmi vážnému zranění!
- **VAROVÁNÍ!**
Při nedodržení může dojít k (velmi vážnému) zranění!
- **UPOZORNĚNÍ!**
Při nedodržení může dojít k věcným škodám, možné je kompletní poškození.
- **OZNÁMENÍ!**
Užitečné oznámení k manipulaci s výrobkem

Symbody

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Obecný symbol nebezpečí



Výstraha před elektrickým napětím



Varování před horkým povrchem



Varování před magnetickými poli



Oznámení

2.2 Kvalifikace personálu

Personál musí:

- Být proškolen ohledně místních předpisů úrazové prevence.
- Přečíst návod k montáži a obsluze a porozumět mu.

Personál musí mít následující kvalifikaci:

- Práce na elektrické soustavě: Práce na elektrické soustavě musí provádět odborný elektrikář.
- Instalace/demontáž: Odborný personál musí být proškolen na práci s nutnými nástroji a s potřebným upevňovacím materiálem.
- Obsluhu musí provádět osoby, které byly proškoleny ohledně funkce celého zařízení.

Definice pojmu „Odborný elektrikář“

Odborný elektrikář je osoba s příslušným odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozeznat nebezpečí vyplývající z elektřiny a dokáže jim zabránit.

2.3 Práce na elektrické soustavě

- Práce na elektrické soustavě smí provádět pouze odborný elektrikář.
- Musí být dodržovány platné směrnice, normy a předpisy, jakož i požadavky místních energetických závodů ohledně připojení na místní elektrickou síť.
- Před zahájením jakýchkoliv prací výrobek odpojte od sítě a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
- Připojení musí být jištěno proudovým chráničem (RCD).
- Výrobek musí být uzemněn.
- Vadné kabely nechte ihned vyměnit odborným elektrikářem.
- Nikdy neotevírejte regulační modul a nikdy neodstraňujte ovládací prvky.

2.4 Povinnosti provozovatele

- Všechny práce smí provádět pouze kvalifikovaný odborný pracovník.
- Ochranu před kontaktem s horkými konstručními součástmi a před ohrožením elektrickým proudem musí zajistit zákazník.
- Vadná těsnění a připojovací vedení nechte vyměnit.

Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let věku a osobami se změněnými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo po poučení ohledně bezpečného používání přístroje a souvisejícího nebezpečí. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

3 Popis čerpadla

Oběhové čerpadlo s vysokou účinností pro teplovodní topné systémy s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Způsob regulace a dopravní výšku (diferenční tlak) lze nastavit. Diferenční tlak se reguluje prostřednictvím otáček čerpadla. Ve všech regulačních funkcích se čerpadlo neustále přizpůsobuje měnící se potřebě výkonu zařízení.

Volitelně lze čerpadlo nastavit nebo ovládat pomocí externího modulu (např. Bluetooth). Připojení se provádí přes místo zapojení (rozhraní „Wilo Connectivity Interface“) nad regulačním modulem.

3.1 Přehled




Fig. 1: Přehled

Poz.	Označení	Vysvětlivky
1.	Těleso čerpadla	s přípojkami šroubení
2.	Mokroběžný motor	Hnací jednotka
3.	Tepelně izolační plášť	2 poloskořepiny
4.	Typový štítek	
5.	Šrouby skříně	4 kusy k upevnění motoru
6.	Regulační modul	Elektronická jednotka s grafickým displejem
6.1	Grafický displej	→ Intuitivní ovládací plocha pro nastavení čerpadla. → Informuje o nastaveních a stavu čerpadla.
6.2	Modrá LED kontrolka	Svítí při připojení k externímu modulu (např. Bluetooth).
6.3	Zelená LED kontrolka	Svítí, když motor běží, a zhasne, jakmile se motor zastaví.
6.4	Ovládací tlačítko	↻ Otočení: výběr z nabídky a nastavení parametrů. ↓ ☐ Stisknutí: výběr z nabídky nebo potvrzení zadaných parametrů.
6.5	Tlačítko Zpět	☐ Stisknutí: zpět na předchozí úroveň menu.
6.6	Wilo-Connectivity Interface	Místo zapojení externích modulů (pod uzamykatelným víkem modulu)
7.	Wilo-Connector	Elektrická síťová přípojka

3.2 Typový klíč

Příklad: Stratos PICO 25/0,5-6 130

Stratos PICO	Čerpadlo s vysokou účinností
25	Jmenovitá světlost přípojky šroubení: 15 (G 1), 25 (G 1½), 30 (G 2)
0,5-6	0,5 = minimální dopravní výška v m 6 = maximální dopravní výška v m při $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$
130	Stavební délka: 130 = 130 mm --- = 180 mm
N	Kryt z nerezové oceli
BT	Modul Wilo-Smart Connect BT v balení

3.3 Technické údaje

Připojovací napětí	1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Třída krytí IP	Viz typový štítek (4)
Index energetické účinnosti EEI	Viz typový štítek (4)
Teploty média při max. okolní teplotě +40 °C	-10 °C až +95 °C
Teploty média při max. okolní teplotě +25 °C	-10 °C až +110 °C
Přípustná okolní teplota	-10 °C až +40 °C
Max. provozní tlak	10 barů (1000 kPa)
Min. vstupní tlak při +95 °C/+110 °C	0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

4 Použití

4.1 Účel použití

Vysoce účinná oběhová čerpadla této konstrukční řady slouží výhradně k cirkulaci čerpaných médií v teplovodních vytápěcích zařízeních a podobných systémech s neustále proměnlivými čerpacími výkony.

Přípustná média:

- Topná voda podle VDI 2035 (CH: podle SWKI BT 102-01).
- Směsi vody a glykolu* s maximálním podílem glykolu 50 %.

* Glykol má vyšší viskozitu než voda. V případě příměsí glykolu je nutno dopravní údaje čerpadla upravit způsobem odpovídajícím směsnému poměru.



OZNÁMENÍ

V zařízení používejte výhradně směsi připravené k použití.
Nepoužívejte čerpadlo k mísení čerpaného média uvnitř zařízení.

4.2 Chybné používání

Provozní spolehlivost dodaného výrobku je zaručena pouze při běžném užívání v souladu s určením. Mezní hodnoty uvedené v katalogu / datovém listu nesmějí být v žádném případě překročeny, a to směrem nahoru ani dolů.

Chybné používání čerpadla může přivodit nebezpečné situace a škody:

- Nikdy nepoužívejte jiná čerpaná média.
- Vysoce hořlavé materiály uchovávejte zásadně v bezpečné vzdálenosti od výrobku.
- Nikdy nenechávejte provádět práce nepovolanými osobami.
- Nikdy nepřekračujte při provozu uvedené meze použitelnosti.
- Nikdy neprovádějte svévolné přestavby.
- Nikdy při provozu nepoužívejte řízení ořezáním fází.
- Používejte výhradně autorizované příslušenství Wilo a originální náhradní díly.

Ke správnému účelu použití patří také dodržování tohoto návodu, jakož i údajů a označení na čerpadle.

Jakékoliv použití nad rámec stanoveného účelu se považuje za chybné použití a vede ke ztrátě jakýchkoli nároků na ručení.

5 Přeprava a skladování

5.1 Rozsah dodávky

- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Tepelně izolační plášť
- 2 těsnění
- Wilo-Connector
- Návod k montáži a obsluze

5.2 Kontrola po přepravě

Po dodání neprodleně zkontrolujte výskyt případných poškození přepravou a úplnost dodávky. Zjištěné závady ihned reklamujte.

5.3 Přepravní a skladovací podmínky

Chraňte před vlhkostí, mrazem a mechanickým zatížením.
Přípustné teplotní rozmezí: -10 °C až +40 °C.

6 Instalace a elektrické připojení



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění!

Neodborná instalace a elektrické připojení mohou být životu nebezpečné.

- Instalace a elektrické připojení smí provádět výhradně kvalifikovaný personál.
- Práce provádějte podle platných lokálních předpisů.
- Dodržujte předpisy úrazové prevence.

6.1 Instalace



VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení od horkých povrchů!

Těleso čerpadla a mokroběžný motor se mohou zahřívat a při dotyku způsobit popálení.

- Při provozu se dotýkejte jen regulačního modulu.
- Před zahájením veškerých prací nechte čerpadlo vychladnout.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení od horkých čerpaných médií!

Horká čerpaná média mohou způsobit opaření.

Před instalací nebo demontáží čerpadla nebo před povolením šroubů skříně dodržujte následující pokyny:

- Topný systém nechte úplně vychladnout.
- Zavřete uzavírací armatury nebo vypusťte topný systém.

6.1.1 Příprava

UPOZORNĚNÍ

Chybná poloha instalace může poškodit čerpadlo.

- Místo instalace vyberte v souladu s přípustnou polohou instalace (Fig. 2).
- Motor musí být namontovaný vždy vodorovně.
- Elektrická přípojka nikdy nesmí směřovat nahoru.




Fig. 2: Polohy instalace

- Vyberte dobře přístupné místo instalace.
- Dodržte přípustnou instalační polohu (Fig. 2) čerpadla, případně otočte hlavu motoru (2+6).
- Pro usnadnění výměny čerpadla namontujte před a za čerpadlo uzavírací armatury.
UPOZORNĚNÍ! Unikající voda může poškodit regulační modul!
Horní uzavírací armaturu vyrovnejte bočně, aby unikající voda nemohla kapat na regulační modul (6).
- Při instalaci v přívodu otevřených zařízení je nutno zařadit před čerpadlo odbočku pojistné přítokové větve (EN 12828).
- Dokončete veškeré svařovací a letovací práce.
- Propláchněte potrubní systém.

6.1.2 Otočení hlavy motoru



VAROVÁNÍ

Riziko smrtelného poranění vlivem magnetického pole!

Uvnitř čerpadla jsou namontovány silně magnetické komponenty, které jsou při demontáži smrtelně nebezpečné pro osoby s lékařskými implantáty.

- Rotor nikdy nevyjímejte.




Fig. 3: Otočení hlavy motoru

6.1.3 Instalace čerpadla




Fig. 4: Instalace čerpadla

6.2 Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění v důsledku elektrického napětí!

Při dotyku součástí pod napětím hrozí bezprostřední riziko smrtelného poranění.

- Před veškerými pracemi odpojte napájení a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
- Nikdy neotevírejte regulační modul a nikdy neodstraňujte ovládací prvky.

UPOZORNĚNÍ

Pulzní síťové napětí může způsobit poškození elektroniky.

- Nikdy čerpadlo neprovozujte s fázovým řízením.
- Při zapínání/vypínání čerpadla externím řízením deaktivujte taktování napětí (např. fázové řízení).
- Při způsobech použití, u nichž není jasné, zda čerpadlo nebude provozováno s pulzním napětím, si nechte od výrobce regulace/zařízení potvrdit, že čerpadlo bude provozováno se sinusovým střídavým napětím.
- Zapínání/vypínání čerpadla pomocí triakových a polovodičových relé je nutno přezkoušet v konkrétním případě.

6.2.1 Příprava

- Druh proudu a napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku.
- Dimenzujte maximální předřazené jištění: 10 A, pomalé.
- Při použití proudového chrániče (RCD) doporučujeme používat RCD typ A (citlivý na pulzní proud). Během elektrické instalace zkontrolujte dodržování pravidel pro koordinaci elektrických provozních prostředků a případně podle toho upravte proudový chránič (RCD).
- Čerpadlo provozujte výhradně se sinusovým střídavým napětím.
- Zohledněte četnost spínání:
 - Zapnutí/vypnutí síťovým napětím $\leq 100/24$ hod.
 - $\leq 20/h$ při frekvenci spínání 1 min. mezi zapnutím/vypnutím síťovým napětím.



OZNÁMENÍ

Záběrový proud čerpadla je < 5 A. Jestliže se čerpadlo „zapíná“ a „vypíná“ prostřednictvím relé, musí se zajistit, aby bylo relé schopno zapínat záběrový proud minimální hodnoty 5 A. Případně se informujte u výrobce kotle/regulace.

- Elektrické připojení musí být provedeno prostřednictvím pevného připojovacího kabelu opatřeného zástrčkou nebo spínačem všech pólů s minimálním rozevřením kontaktu 3 mm (DIN EN 60335-1).
- Pro ochranu před unikající vodou a odlehčení tahu na kabelové průchodce použijte připojovací vedení s dostatečným vnějším průměrem (např. H05VV-F3G1,5).
- Při teplotách médií nad 90°C použijte tepelně odolné připojovací kabel.
- Zajistěte, aby se připojovací vedení nedotýkalo potrubí ani čerpadla.

6.2.2 Připojení čerpadla

Montáž Wilo-Connectoru

- Připojovací vedení odpojte od napájení.
- Dbejte na správné osazení svorek (PE, N, L).
- Připojte a namontujte Wilo-Connector (Fig. 5a až 5e).




Fig. 5: Montáž Wilo-Connectoru




Fig. 6: Demontáž Wilo-Connectoru

Připojení čerpadla

- Uzemnění čerpadla.
- Wilo-Connector připojte na regulační modul, až zaskočí (Fig. 5f).
- Zapněte napájení.

Demontáž Wilo-Connectoru

- Připojovací vedení odpojte od napájení.
- Sundejte z čerpadla Wilo-Connector a demontuje ho vhodným šroubovákem (Fig. 6).

7 Ovládání čerpadla**Ovládací tlačítko**

Nastavení provádějte otáčením a stiskem ovládacího tlačítka.



Otáčení: výběr z nabídky a nastavení parametrů.



Stisknutí: výběr z nabídky nebo potvrzení zadaných parametrů.

- Zelený fokus na displeji poukazuje na to, že je procházeno zvolené menu.
- Žlutý rámeček označuje možnost nastavení.

Tlačítko Zpět



Stisknutí: zpět na předchozí úroveň menu.

Stisknutí (> 2 sekundy): zpět k hlavnímu menu („Domovská obrazovka“).



OZNÁMENÍ

Není-li aktivní žádné varovné nebo chybové hlášení, displej se po 2 minutách po poslední operaci/nastavení vypne.

- Při opětovném potvrzení ovládacího tlačítka během 7 minut se zobrazí dříve opuštěná nabídka. V nastavení lze pokračovat.
- Nedojde-li k potvrzení ovládacího tlačítka během 7 minut, dojde ke ztrátě nepotvrzených nastavení.

Na displeji se při novém ovládání zobrazí domovská obrazovka a čerpadlo lze ovládat přes hlavní menu.

7.1 První uvedení zařízení do provozu


Při prvním uvedení čerpadla do provozu se na displeji objeví nabídka s výběrem jazyka.



Při zobrazení výběru jazyka běží čerpadlo v nastavení z výroby.

Zvolit jazyk +

Nastavit jazyk ✓



Po výběru jazyka se displej změní na domovskou obrazovku (nastavení z výroby = Dynamic Adapt plus) a čerpadlo lze ovládat přes hlavní menu.

7.2 Domovská obrazovka




Fig. 7: Domovská obrazovka

Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální nastavení/stav čerpadla v provozu (příklad nastavení).

Poz.	Označení	Vysvětlivky
1.	Oblast hlavního menu	Volba různých hlavních menu
2.	Stavová oblast: chybová či varovná hlášení nebo zobrazení informací o procesu	Barvy ukazují aktuální stav čerpadla. → Modrá: probíhající proces (např. odvzdušňování) → Žlutá: varování (např. překročená teplota) → Červená: porucha (např. zkrat) → Bílá: normální provoz
3.	Úvodní řádka	Zobrazení nastaveného regulačního režimu
4.	Pole pro zobrazení požadované hodnoty	Zobrazení aktuálně nastavených požadovaných hodnot
5.	Editor požadované hodnoty	Editor požadované hodnoty se aktivuje stisknutím ovládacího tlačítka (žlutý rámeček) a umožňuje změnu hodnot otáčením ovládacího tlačítka. Opakovaným stiskem potvrdíte hodnotu. Pro nastavení pomocí průvodce nastavením zde lze zadat hodnotu odsazení v rozmezí 80 % až 170 % stanovené požadované hodnoty.
6.	Provozní údaje a rozsah naměřených hodnot	Časově proměnné zobrazení aktuálních provozních údajů a naměřených hodnot → Dopravní výška H → Čerpané množství Q → Otáčky n → Odebraný výkon P → Spotřeba energie W, kumulativní od uvedení do provozu resp. od resetování
7.	Aktivní vlivy	Zobrazení vlivů na nastavený režim řízení (viz tabulka „Aktivní vlivy“)
8.	▼ = další nabídky k dispozici	Další položky hlavního menu lze zobrazit otáčením ovládacího tlačítka.

7.2.1 Stavová oblast (2)

Vlevo nad oblastí hlavního menu se nachází **stavová oblast (2)**.

Pokud je aktivní určitý stav, lze položky menu týkající se stavu zobrazit a vybrat v hlavním menu.

Otáčením ovládacího tlačítka na stavovou oblast se zobrazí aktivní stav.

Je-li aktivní proces (např. odvzdušnění) ukončen nebo zrušen, zobrazení stavu opět zmizí.

Existují tři různé třídy zobrazení stavu:

- Zobrazení – proces:**
spuštěné procesy jsou zobrazeny v modré barvě.
Procesy umožňují, aby se provoz čerpadla odchýlil od nastavené regulace. Příklad: proces odvzdušnění.
- Zobrazení varování:**
výstražná hlášení jsou označena žlutě.
Je-li aktivní varování, funkce čerpadla jsou omezeny (viz část „11.1 Varovná hlášení“). Příklad: nadměrná teplota.
- Zobrazení poruchy:**
chybová hlášení jsou označena červeně.
Pokud došlo k chybě, provoz čerpadla se zastaví (viz část „11.2 Chybová hlášení“). Příklad: zkrat.



OZNÁMENÍ

Aktivní může být vždy pouze jeden proces.

- Běží-li určitý proces, nastavený režim řízení je přerušen.
- Po skončení procesu běží čerpadlo v nastaveném režimu řízení.
- Během procesů lze na čerpadle provést už i další úpravy. Tato nastavení se aktivují po skončení procesů.

7.2.2 Aktivní vlivy (7)

V oblasti **Aktivní vlivy** se zobrazují vlivy, které v současné době ovlivňují čerpadlo. Možné aktivní vlivy:

symbol	význam
STOP	Čerpadlo zjistilo chybu a v důsledku toho vypnulo motor.
	Čerpadlo provede odvzdušnění a nereguluje podle nastavené regulační funkce.
	Čerpadlo provede manuální nový start a nereguluje podle nastavené regulační funkce.
	Není k dispozici žádné varování ani chybové hlášení.
OFF	Čerpadlo je vypnuto externím modulem.
	Detekce útlumového režimu zapnuto. Byl zjištěn útlumový režim generátoru tepla. Čerpadlo běží s přizpůsobeným sníženým příkonem.
	Detekce útlumového režimu zapnuto. Čerpadlo běží v denním provozu s nastaveným způsobem regulace.
OK	Čerpadlo běží bez dalších vlivů v nastaveném způsobu regulace.
	Motor běží.
	Motor neběží.
	Čerpadlo čerpá v rozsahu maximální charakteristiky.

7.3 Struktura menu

Po opuštění menu pro výběr jazyka začíná každé ovládání v hlavním menu „Domovská obrazovka“. Současný fokus ovládání je zvýrazněn zeleně. Otočením ovládacího tlačítka vlevo nebo vpravo dochází k zaměření na jiné hlavní menu.

- U každého zvoleného hlavního menu se zobrazí odpovídající dílčí menu. Stiskem ovládacího tlačítka se fokus změní na příslušné dílčí menu.
- Každá podnabídka obsahuje další položky podnabídky. Každá položka podnabídky se skládá z ikony a názvu.
- Název označuje další podnabídku nebo následný dialog nastavení.

Výběr z nabídky



Domovská obrazovka

Možná nastavení

Požadovaná hodnota



Nastavení čerpadla



Průvodce nastavením



Počet radiátorů

1 ... 15, 20, 30



Podlahová plocha

1 ... 120, 220, 300 m²



Manuální nastavení



Regulační režim



Dynamic Adapt plus



Δp-v



Δp-c



Otáčky n-const.



Požadovaná hodnota
Δp-v

Požadovaná hodnota H = 0,5 ... 4, 6, 8 m



Požadovaná hodnota
Δp-c

Požadovaná hodnota H = 0,5 ... 4, 6, 8 m



Požadovaná hodnota
n-const

Stupeň I, stupeň II, stupeň III



Útlumový režim

ZAP./VYP.



Ventil nezáv. na tl.

ZAP./VYP.



Nastavení přístroje



Jas

1 ... 100 %



Jazyk

Němčina, angličtina, francouzština



Jednotky

m, m³/h; kPa, m³/h; kPa, l/s; ft, USGPM



Blokace kláves

Deaktivace blokace kláves ZAP./zrušit



Nastavení z výroby

Nastavení z výroby/zrušit



Externí modul (viz kapitola 12)



Údržba



Odvětrávání čerpadla

Odvzdušnění čerpadla ZAP./stop

	Manuální restart	Manuální restart ZAP./stop
	Blokace kláves	Deaktivace blokace kláves ZAP./zrušit
	Obnovení počítadla energie	Obnovení počítadla energie/zrušit
	Kontaktovat instalatéra	Název/Tel.:

8 Uvedení do provozu

8.1 Odvzdušnění


Zařízení odborně naplňte a odvzdušněte.

- Prostor rotoru čerpadla se odvzdušňuje zpravidla samočinně po krátké provozní době.
- Jestliže se čerpadlo samočinně neodvzdušní, lze spustit funkci odvzdušnění (viz popis v nabídce: 8.4 „Údržba“).

8.2 Nastavení regulačního režimu



V hlavní nabídce vyberte možnost „Pump settings“.




V této nabídce se provádí nastavení pro ovládání čerpadla.

Čerpadlo nabízí možnost průvodce nastavením nebo ručního nastavení.



Průvodce nastavením



Nastavení příslušného regulačního režimu a cílové dopravní výšky se provádí na základě použití.



Radiátorové vytápění a



podlahové vytápění

Není nutné znát vhodný regulační režim a přesnou dopravní výšku.


Čerpadlo automaticky určí správnou požadovanou hodnotu podle počtu radiátorů nebo vytápěné podlahové plochy.

Počet radiátorů:

Stratos PICO ...	0,5 – 4 m	0,5 – 6 m	0,5 – 8 m
Max.	15 	20 	30 

Podlahová plocha:


Stratos PICO ...	0,5 – 4 m	0,5 – 6 m	0,5 – 8 m
Max.	120 m ²	220 m ²	300 m ²



Příklad: Vytápění radiátory

Nastavte požadovanou hodnotu a
potvrďte

Čerpadlo je nastaveno a indikace se změní na příslušnou domovskou obrazovku.



V případě potřeby lze pomocí ovládacího tlačítka na domovské obrazovce čerpadla nastavit hodnotu odsazení v rozmezí 80 % až 170 % stanovené požadované hodnoty.

Standardní hodnota je 100 %.



Manuální nastavení


Manuální nastavení umožňuje ruční nastavení regulačního režimu a požadované hodnoty.



Regulační režim



Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby)



Způsob regulace Dynamic Adapt plus s automatickým určením požadované hodnoty samostatně přizpůsobuje výkon čerpadla potřebám zařízení. Nastavení požadované hodnoty není nutné.

Čerpací výkon čerpadla se průběžně přizpůsobuje požadavkům spotřebitelů a stavu otevřených a uzavřených ventilů. Tím se výrazně snižuje spotřeba energie čerpadla.




OZNÁMENÍ

Když je aktivována funkce Dynamic Adapt plus, není možná žádná úprava požadovaných hodnot.



Diferenční tlak variabilní ($\Delta p-v$)



Při klesajícím průtoku v potrubní síti snižuje čerpadlo dopravní výšku na polovinu.

Úspora elektrické energie díky přizpůsobení dopravní výšky potřebě čerpacího výkonu a menším průtokovým rychlostem.

Doporučení u dvoupotrubních topných systémů s radiátory pro snížení hluku proudění na termostatických ventilech.




OZNÁMENÍ

Jako požadovanou hodnotu zadejte hodnotu, která se má odečíst z diagramu čerpadla, nikoli vypočtenou hodnotu.



Diferenční tlak konstantní ($\Delta p-c$)




Regulace udržuje nastavenou dopravní výšku na konstantní hodnotě bez ohledu na čerpací výkon.

Doporučení u podlahových vytápění. Nebo u rozměrně dimenzovaných potrubí či u všech aplikací bez proměnlivé charakteristiky (např. plnicí čerpadlo zásobníku) a u jednopotrubních topných systémů s radiátory.



Otáčky konstantní ($n-\text{const}$)



Čerpadlo běží neregulovaně ve třech přednastavených stupních pevného počtu otáček.

Doporučení u zařízení s neměnným odporem zařízení vyžadujících konstantní čerpací výkon.

Nastavení požadované hodnoty

Pro regulační režimy lze nastavit odpovídající požadované hodnoty (ne pro Dynamic Adapt plus).



Nastavte požadovanou hodnotu a  potvrďte.

Regulační režim

Možné požadované hodnoty



Požadovaná hodnota $\Delta p-v$

Dopravní výška: požadovaná hodnota $H = 0,5 \dots 4, 6, 8$ m (podle typu)



Požadovaná hodnota $\Delta p-c$

Dopravní výška: požadovaná hodnota $H = 0,5 \dots 4, 6, 8$ m (podle typu)



Požadovaná hodnota $n-\text{const}$

Otáčky: stupeň I, stupeň II, stupeň III



Stisknutí (2 sekundy): na displeji se zobrazí příslušná domovská obrazovka s nastavenou požadovanou hodnotou.



Útlumový režim

Čerpadlo vytápěcího zařízení v aktivním útlumovém režimu vyhodnocuje informace elektronického teplotního čidla. Analogicky přepíná na nejmenší otáčky. S opětovným ohřevem generátoru tepla se výkon čerpadla vrací zpět na předchozí požadovanou regulaci. Při využití útlumového režimu musí být nainstalováno čerpadlo v chodu vpřed otopného systému.

Útlumový režim lze aktivovat (ZAP.) nebo deaktivovat (VYP.).

Aktivovaný útlumový režim poznáte podle ikony na domovské obrazovce (viz tabulka „Aktivní vlivy“).

Nastavení z výroby: útlumový režim VYP.



Režim pro tlakově závislé ventily

Pokud jsou v systému instalovány termostatické ventily nezávislé na tlaku, je důležité udržovat na těchto ventilech minimální tlak. Aktivovaný režim pro tlakově nezávislé ventily zajišťuje tento minimální tlak i při nízkém čerpaném množství.

Režim lze aktivovat (ZAP.) nebo deaktivovat (VYP.).

Nastavení z výroby: ventil nezáv. na tl. VYP.



OZNÁMENÍ

V případě přerušení napájení zůstávají všechna nastavení a indikace zachovány.

8.3 Nastavení přístroje



V hlavní nabídce vyberte možnost „**Device setting**“.

V nabídce „Device settings“ se nastavují obecná nastavení.



Jas

Hodnota jasu displeje je uvedena v procentech:

- 1 % = minimální jas
- 100 % = maximální jas (nastavení z výroby)



Jazyk

Čerpadlo je vybaveno jazyky displeje:

- Němčina
- Angličtina (nastavení z výroby)
- Francouzština

Při prvním uvedení do provozu je třeba nejprve nastavit jazyk prostřednictvím nabídky pro výběr jazyka.



Jednotky

Pro dopravní výšku a čerpané množství lze nastavit následující jednotky.

- Dopravní výška v m, čerpané množství v m³/h (nastavení z výroby)
- Jmenovitý průtok v kPa, čerpané množství v m³/h
- Jmenovitý průtok v kPa, čerpané množství v l/s
- Dopravní výška ve stopách, čerpané množství v USGPM (jednotky USA)



Blokace kláves

Blokace kláves blokuje nastavení a chrání před neúmyslným nebo neoprávněným nastavením čerpadla. Blokace kláves se aktivuje v poli pomocí „Key lock ON“, proces se ukončí pomocí „Cancel“.

Případně lze blokaci kláves kdykoli aktivovat dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka (5 sekund). Displej se změní na domovskou obrazovku:



Blokace kláves je aktivována, nastavení již nelze provádět. Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí „Locked“.

Blokace kláves se deaktivuje dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka (5 sekund), symbol zámku v hlavní nabídce zmizí.



OZNÁMENÍ

Vypnutím čerpadla se blokace kláves nedeaktivuje.

Pokud je aktivní blokace kláves, nelze mimo jiné obnovit nastavení z výroby počítadla spotřeby energie. Blokace kláves se aktivuje automaticky, např. po uplynutí určité doby.



Nastavení z výroby

Čerpadlo lze resetovat do nastavení z výroby.

Ve výběrovém poli aktivujte „Factory settings“ a proces ukončete tlačítkem „Cancel“.



OZNÁMENÍ

Resetování nastavení čerpadla na nastavení z výroby nahradí aktuální nastavení čerpadla.

Tím se nevynuluje počítadlo spotřeby energie ani údaje o kontaktech uložené v čerpadle.

8.4 Údržba



V hlavní nabídce vyberte možnost „Maintenance“.

Funkce a nastavení, které jsou užitečné pro uvedení do provozu nebo údržbu, jsou k dispozici pod položkou hlavního menu „Maintenance“.




Odvětrávání čerpadla

Odvzdušnění čerpadla se aktivuje výběrovým polem „Pump venting ON“.

Komora rotoru čerpadla se automaticky odvzdušňuje.

V horní části hlavní nabídky čerpadla se modře zobrazí indikátor stavu pro proces odvzdušňování.



Stisknutí (2 sekundy):

na displeji se zobrazí stav postupu odvzdušňování.

- Rutina odvzdušnění trvá 10 minut a je prováděna odpovídajícím odpočítáváním na indikátoru stavu.
- Odvzdušnění může být spojeno s mírným hlukem.
- Čerpadlo se pak automaticky přepne zpět na nastavenou regulaci.

V případě potřeby lze proces zastavit prostřednictvím podnabídky „Pump venting“ (zobrazení stavu zhasne).



OZNÁMENÍ

Funkce odvzdušnění odstraňuje nahromaděný vzduch z prostoru rotoru čerpadla.


Prostřednictvím odvzdušňovací funkce nedochází k odvzdušnění topného systému.



Manuální restart

Výběrem „Manual restart ON“ odblokovává čerpadlo v případě potřeby (např. po delším zastavení v létě).

V horní části hlavní nabídky čerpadla se modře zobrazí indikátor stavu pro manuální restart.



Stisknutí (2 sekundy):

na displeji se zobrazí stav manuálního restartu.

- Doba trvání odblokování je maximálně 10 minut, nejméně však 40 sekund, a je prováděna odpovídajícím odpočítáváním na indikátoru stavu.
- Po úspěšném restartu se čerpadlo automaticky přepne zpět na nastavenou regulaci.

V případě potřeby lze proces zastavit prostřednictvím podnabídky „Manual restart“ (zobrazení stavu zhasne).



OZNÁMENÍ

Čerpadlo může současně spustit pouze jeden proces. Pokud například probíhá proces odvzdušňování, nelze zvolit manuální restart.



Obnovení počítadla energie

V oblasti provozních údajů a naměřených hodnot se zobrazuje spotřeba energie v kWh (kumulovaná od uvedení do provozu).

V této nabídce lze v případě potřeby hodnotu vynulovat pomocí výběrového pole „Reset energy counter“. Výběrem možnosti „Cancel“ se počítadlo energie neresetuje.



Kontaktovat instalatéra

Zde se zobrazují kontaktní údaje instalatéra.

V případě poruchy se tyto kontaktní údaje v 5sekundových intervalech zobrazují také na obrazovce čerpadla.

Kontaktní údaje lze ukládat a aktualizovat pouze prostřednictvím funkce „Smart Connect“ v aplikaci Wilo-Assistant na čerpadle. K navázání spojení je zapotřebí „Modul Wilo-Smart Connect BT“ (příslušenství) (viz kapitola 12.2).

9 Odstavení z provozu

9.1 Zastavení čerpadla

V případě poškození síťového připojovacího vedení nebo jiných elektrických komponent čerpadlo ihned zastavte.

- Čerpadlo odpojte od napájení.
- Kontaktujte zákaznický servis firmy Wilo nebo odborného řemeslníka.

10 Údržba

Během provozu není vyžadována žádná zvláštní údržba.

- Pod položkou hlavní nabídky „Maintenance“ jsou k dispozici funkce užitečné pro údržbu.
- Pravidelně z čerpadla opatrně odstraňujte znečištění suchou prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte kapaliny nebo agresivní čisticí prostředky.

11 Poruchy, příčiny a odstraňování



NEBEZPEČÍ

Ohrožení života zásahem elektrickým proudem!

Zabraňte nebezpečí úrazů elektrickým proudem!

- Při opravářských pracích odpojte čerpadlo od napětí a zajistěte proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
- Poškození připojovacího síťového vedení smí zásadně odstraňovat pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí opaření!

V případě vysokých teplot média a vysokých hodnot systémového tlaku nechte čerpadlo nejprve vychladnout a odbourejte tlak v zařízení.

Když se na displeji objeví hlášení o poruše, systém řízení poruch poskytuje kapacitu čerpadla a funkce, které lze ještě realizovat.

Zjištěná porucha je trvale kontrolována. Pokud to bude možné, bude obnoven regulační režim.

Bezporuchový provoz čerpadla bude obnoven, jakmile bude odstraněna příčina poruchy. Příklad: Regulační modul se ochladil.


Je-li porucha aktivní, displej je trvale zapnutý a zelený indikátor LED nesvítí.

Poruchy	Příčiny	Odstranění
Čerpadlo neběží při zapnutí přívodu proudu.	Vadné elektrické pojistky.	Zkontrolujte pojistku.
Čerpadlo neběží při zapnutí přívodu proudu.	Čerpadlo není pod napětím.	Odstraňte přerušení napětí.

Poruchy	Příčiny	Odstranění
Čerpadlo je hlučné.	Kavitace v důsledku nedostatečného vstupního tlaku.	Zvyšte tlak v zařízení v rámci povoleného rozmezí.
Čerpadlo je hlučné.	Kavitace v důsledku nedostatečného vstupního tlaku.	Zkontrolujte nastavení dopravní výšky, příp. nastavte nižší výšku.
Budova se neohřívá.	Příliš nízký tepelný výkon topných ploch.	Zvyšte požadovanou hodnotu.
Budova se neohřívá.	Příliš nízký tepelný výkon topných ploch.	Nastavte regulační režim na $\Delta p-c$.

11.1 Výstražná hlášení

Na stavovém displeji se zobrazí žluté výstražné hlášení.



Stisknutí (2 sekundy):


na displeji se zobrazí stav varovného hlášení.

- Na displeji se zobrazí kód, popis výstražného hlášení a doba, od kdy porucha existuje.
- Čerpadlo může pokračovat dále s omezeným čerpacím výkonem.
- Signalizovaný chybný provozní stav se nesmí vyskytovat delší dobu.
- Odstraňte příčinu.

LED	Poruchy	Příčiny	Odstranění
E007	Generátorový provoz	V hydraulice čerpadla je průtok, čerpadlo však nedostává síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí
E011	Chod nasucho	Vzduch v čerpadle	Zkontrolujte množství/tlak vody
E021	Přetížení	Těžký chod motoru. Čerpadlo běží mimo specifikace (např. příliš vysoká teplota modulu). Otáčky jsou nižší, než při normálním provozu.	Proveďte okolní podmínky
E038	Čerpadlo běží v nouzovém provozu	Čidlo teploty média je vadné	Obraťte se na zákaznický servis

11.2 Chybová hlášení

Chybové hlášení se zobrazuje přímo na displeji červeně a označuje stav chybového hlášení.



- Na displeji se zobrazí kód, popis chybového hlášení a doba, od kdy porucha existuje.
- Čerpadlo se vypne a trvale kontroluje, zda porucha přetrvává.
- Odstraňte příčinu.

LED	Poruchy	Příčiny	Odstranění
E004	Podpětí	Příliš nízké napětí ze strany hlavního přívodu	Zkontrolujte síťové napětí

LED	Poruchy	Příčiny	Odstranění
E005	Přepětí	Příliš silné napětí ze strany hlavního přívodu	Zkontrolujte síťové napětí
E009	Turbínový provoz	Je zjištěn průtok média čerpadlem proti směru proudění	Proveďte proudění, v případě potřeby instalujte zpětné klapky.
E010	Blokování	Zablokovaný rotor	Aktivujte manuální opětovné zapnutí nebo kontaktujte zákaznický servis
E020	Nadměrná teplota vinutí	Motor přetížen	Nechte vychladnout motor
E020	Nadměrná teplota vinutí	Příliš vysoká teplota média/okolní teplota	Zkontrolujte nastavení a provozní bod
E021	Přetížení motoru	Usazeniny v čerpadle	Obraťte se na zákaznický servis
E021	Přetížení motoru	Viskozita čerpaného média příliš vysoká (např. příliš mnoho glykolu)	Kontrola podmínek použití.
E023	Zkrat	Příliš vysoký proud motoru	Obraťte se na zákaznický servis
E025	Kontakty/vinutí	Vadné vinutí	Obraťte se na zákaznický servis
E030	Nadměrná teplota modulu	Příliš vysoká teplota uvnitř modulu	Kontrola podmínek použití.
E036	Vadný modul	Vadná elektronika	Obraťte se na zákaznický servis

Pokud nejde porucha odstranit, kontaktujte odborné řemeslníky nebo zákaznický servis firmy Wilo.

12 Příslušenství

Příslušenství se musí objednat zvlášť.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění nebo hmotné škody při chybném používání!

- Nikdy nenechávejte provádět práce nepovolanými osobami.
- Nikdy neprovádějte svévolné přestavby.
- Používejte výhradně schválené příslušenství Wilo.

12.1 Modul Wilo-Connect

Čerpadlo lze vybavit všemi dostupnými moduly Wilo-Connect (externí moduly). Pokud je použit modul, je položka hlavní nabídky přidána do hlavního menu na displeji:



Externí modul

Zde lze provést nastavení příslušného modulu.

Příslušná nastavení jsou popsána na displeji a v dokumentaci modulu Connect.

Instalace modulu



NEBEZPEČÍ


Riziko smrtelného poranění v důsledku elektrického napětí!

Při dotyku součástí pod napětím hrozí bezprostřední riziko smrtelného poranění.


- Před veškerými pracemi odpojte napájení a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
- Nikdy nesahejte do otevřeného regulačního modulu a nevhazujte do něj žádné předměty.
- Nikdy nezapomínejte čerpadlo, pokud není kryt nebo externí modul řádně upevněn.

UPOZORNĚNÍ**Vlhkost a netěsnost mohou regulační modul zničit.**


Práci na otevřeném modulu provádějte pouze v suchém prostředí.




- Otevřete víko modulu
 - Pomocí šroubováku vytáhněte západky na obou stranách víka modulu.



- Opatrně sejměte víko modulu a uložte jej na bezpečné místo.



- Odstraňte prachovou čepičku z kontaktu zástrčky.
- Opatrně připojte modul Connect.




- Zatlačte západky na obou stranách víka modulu zpět, dokud nezapadnou na své místo.

**OZNÁMENÍ**

Ochrana IP čerpadla je zaručena pouze při úplném uzamčení modulu.

- Znovu připojte napájení.
- Zapněte čerpadlo.

12.2 Modul Smart Connect BT (Bluetooth)



Při použití modulu Wilo-Smart Connect BT má čerpadlo rozhraní Bluetooth pro připojení k mobilním zařízením, jako jsou chytré telefony a tablety.

Pomocí aplikace Wilo-Smart Connect v aplikaci Wilo-Assistant lze čerpadlo ovládat, nastavovat a načítat z něj data.

Technické údaje

- Frekvenční pásmo: 2400 MHz ... 2483,5 MHz
- Vyzařovaný maximální vysílací výkon: < 10 dBm (EIRP)

Nastavení pro navázání spojení se provádí prostřednictvím hlavního menu na displeji čerpadla:



Externí modul

Možná nastavení

Bluetooth

	Bluetooth	Off/On
	Connectable	Off/On
	Dynamic PIN	Off/On



OZNÁMENÍ

Další informace o provozním režimu naleznete v návodu k obsluze „Modul Wilo-Smart Connect BT“.

13 Likvidace

13.1 Informace ke sběru použitých elektrických a elektronických výrobků

Řádná likvidace a odborná recyklace tohoto výrobku zabrání ekologickým škodám a nebezpečím pro zdraví člověka.



OZNÁMENÍ

Zákaz likvidace společně s domovním odpadem!

V rámci Evropské unie se tento symbol může objevit na výrobku, obalu nebo na průvodních dokumentech. To znamená, že dotčené elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.

Pro řádné zacházení s dotčenými starými výrobky, jejich recyklaci a likvidaci respektujte následující body:

- Tyto výrobky odevzdejte pouze na certifikovaných sběrných místech, která jsou k tomu určena.
- Dodržujte platné místní předpisy!

Informace k řádné likvidaci si vyžádejte u místního obecního úřadu, nejbližšího místa likvidace odpadů nebo u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Další informace týkající se recyklace naleznete na stránce www.wilo-recycling.com.

Technické změny vyhrazeny!



DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that these glandless circulating pump types of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihen,

Stratos PICO 15/...
Stratos PICO 25/...
Stratos PICO 30/...

(The serial number is marked on the product site plate)
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender nationaler Gesetzgebung:

_ **2014/35/EU - LOW VOLTAGE / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE**

_ **2014/30/EU - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE**

_ **2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE**
(and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012 / und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 über Nassläuferpumpen, geändert durch 622/2012)

_ **2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE**

comply also with the following relevant standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019;
EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018;

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Dortmund,

Digital unterschrieben
von Holger Herchenhein
Datum: 2021.11.23
10:43:45 +01'00'

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group Quality & Qualification

WILO SE
Group Quality
Wilopark 1
D-44263 Dortmund

Wilopark 1
D-44263 Dortmund

EL Ενίσχυση μετάφρασης της Διακήρυξης	Εμείς, ο κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές της σειράς (Ο σειριακός αριθμός σημειώνεται στο ταμπλεάκι του προϊόντος) στην κατάσταση παράδοσης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες σχετικές οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία: 2014/35/EU - Χαμηλής Τάσης 2014/30/EU - Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2009/125/EC - Συνδεδόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2011/65/EU + 2015/863 - για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών συμμορφώνεται επίσης με εναρμονισμένα πρότυπα: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συντάξει το τεχνικό αρχείο είναι: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los circuladores de rotor húmedo de la(s) serie(s) (El nº de serie está marcado en la placa de características del producto) cumple en la ejecución suministrada las siguientes disposiciones pertinentes y la legislación nacional correspondiente: 2014/35/EU - Baja Tensión 2014/30/EU - Compatibilidad Electromagnética 2009/125/EC - Productos relacionados con la energía 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas así como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Persona autorizada para la recopilación de los documentos técnicos: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
FR Traduction officielle de la déclaration	Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries, Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit) dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales les transposant : 2014/35/EU - BASSE TENSION 2014/30/EU - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2009/125/EC - PRODUITS LIES A L'ENERGIE (et conformément au règlement 641/2009 sur les circulateurs à rotor noyé amendé par 622/2012) 2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes : EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Personne autorisée à constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che questi tipi di circolatori a rotore bagnato della serie, (Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto) allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla legislazione nazionale pertinente: 2014/35/EU - Bassa Tensione 2014/30/EU - Compatibilità Elettromagnetica 2009/125/EC - Prodotti connessi all'energia 2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose rispettare anche le seguenti norme pertinenti: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico è: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
PT Tradução oficial da Declaração	Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o(s) circulador(es) de rotor húmido da(s) série(s), (O nº de série está marcado na placa de características do produto) está em conformidade com a versão fornecida nas seguintes disposições relevantes e de acordo com a legislação nacional 2014/35/EU - Baixa Voltagem 2014/30/EU - Compatibilidade Electromagnética 2009/125/EC - Produtos relacionados com o consumo de energia 2011/65/EU + 2015/863 - relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas assim como as seguintes disposições das normas europeias EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Pessoa autorizada para a elaboração de documentos técnicos: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1

DA Officiel oversættelse af erklæringen	Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at disse kirtelfrie cirkulationspumpe typer i serien, (Serienummeret er markeret på produktpladen) i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den relevante nationale lovgivning: 2014/35/EU - Lavspændings 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet 2009/125/EC - Energirelaterede produkter 2011/65/EU + 2015/863 - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer også overholde følgende relevante standarder: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
ET Deklaratsiooni ametlik tõlge	Meie, tootja, kuulutame ainuiskulisel vastutusel, et need seeria näärmeteta tsirkulatsioonipumbad, (Seerianumber on märgitud toote saidi plaadile) oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja asjakohaseid siseriiklikke õigusakte: 2014/35/EU - Madalpingeseadmed 2014/30/EU - Elektromagnetilist Ühilduvust 2009/125/EC - Energiamõjuga toodete 2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
FI Julistuksen virallinen käännös	Me valmistaja vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että nämä sarjan tiivisteettömät kiertovesipumput, (Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen) toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä: 2014/35/EU - Matala Jännite 2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2009/125/EC - Energiaan liittyvien tuotteiden 2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
IS Opinber þýðing á yfirlýsingunni	Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að þessar kirtillausu hringlaga dælugerðir sériunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf: 2014/35/EU - Lágspennutilskipun 2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2011/65/EU + 2015/863 - Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heimild til að taka saman tækniskrána er: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
LT Oficialus deklaracijos vertimas	Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybės ribose deklaruojame, kad šios serijos šlapio rotorius siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus: 2014/35/EU - Žema įtampa 2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamumas 2009/125/EC - Energija susijusiems gaminiams 2011/65/EU + 2015/863 - dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo taip pat atitinka sekančius aktualius standartus: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Asmuo įgaliotas sudaryti techninius dokumentus yra: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1

LV Deklarācijas oficiālais tulkojums	Mēs, ražotājs, ar pilnu atbildību paziņojam, ka šie slapjā rotora cirkulācijas sūkņu tipi, (Sērijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma plāksnītes) piegādātāja valstī atbilst šādām attiecīgām direktīvām un attiecīgiem valsts tiesību aktiem: 2014/35/EU - Zemsprieguma 2014/30/EU - Elektromagnētiskās Saderības 2009/125/EC - Energiju saistītiem ražojumiem 2011/65/EU + 2015/863 - par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE atbilst arī sekojošiem attiecīgiem standartiem: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Persona pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
NL Officiële vertaling van de verklaring	Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat deze natloper-circulatiepompen van de serie, (Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en aan de overeenkomstige nationale wetgeving: 2014/35/EU - Laagspannings 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit 2009/125/EC - Energiegerelateerde producten 2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen voldoen ook aan de volgende relevante normen: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
NO Offisiell oversettelse av erklæring	Vi som produsent erklærer herved vårt ansvar at våtløper sirkulasjonspumper under type serie, (serienummeret er markert på pumpeskilt) I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant nasjonal lovgivning 2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv 2014/30/EU - EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2009/125/EC - Direktiv energirelaterte produkter 2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer Oppfølger også relevante standarder EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
SV Officiell översättning av försäkran	Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att de våtlöpande cirkulationspumparna i serien (Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt) i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta direktiv och relevant nationell lagstiftning 2014/35/EU - Lågspännings 2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet 2009/125/EC - Energirelaterade produkter 2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen överrenstämmer också med följande relevanta standarder: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Person behörig att sammanställa denna tekniska fil är: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
GA Eadar-theangachadh oifigeil den Ghairm	Bidh sinn, an neach-dèanamh, a 'foillseachadh fon aon uallach againn gu bheil na seòrsachan pumpa cuairteachaidh glandless seo den t-sreath, (Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh) anns an stàit lìbhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach: 2014/35/EU - Ísealvoltais 2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Is e an neach le ùghdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chèile: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1

BG	Ние, като производител, декларираме на собствена отговорност, че помпите с мокър ротор от серията, Серийните номера са обозначени на табелата на продукта В доставения им вид са в съответствие приложимите за държавата директиви и законодателство 2014/35/EU - Ниско Напрежение 2014/30/EU - Електромагнитна съвместимост 2009/125/EC - Продукти, свързани с енергопотреблението 2011/65/EU + 2015/863 - относно ограничението за употребата на определени опасни вещества Също така отговарят на следните изискуеми норми: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Лицето, упълномощено да състави техническия доклад е: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/...
CS	My, výrobce, prohlašujeme na základě naší výhradní odpovědnosti, že tyto bezucpávkové oběhové čerpadlo řady, (Sériové číslo je uvedeno na výrobním štítku) ve svém dodaném stavu dodržovat následující relevantní směrnice a příslušnou národní legislativu: 2014/35/EU - Nízké Napětí 2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita 2009/125/EC - Výrobků spojených se spotřebou energie 2011/65/EU + 2015/863 - Omezení používání některých nebezpečných látek dodržovat také následující relevantní normy: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci je: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/...
HR	Mi, proizvođač, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću da ova mokrorotorna pumpa tipa iz serije, (Serijski broj je označen na tipskoj pločici proizvoda) u isporučenom stanju odgovara sljedećim relevantnim direktivama i relevantnom nacionalnom zakonodavstvu: 2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu 2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2009/125/EC - Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2011/65/EU + 2015/863 - ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u skladu također i sa sljedećim relevantnim standardima: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/...
HU	Mi, a gyártó, sajtát felelősségünkre kijelentjük, hogy a sorozat nedvestengelyű keringető szivattyúi, (A sorozatszámot a termék adattábláján feltüntetik) leszállított kivitelükben feleljenek meg a következő vonatkozó irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek 2014/35/EU - Alacsony Feszültségű 2014/30/EU - Elektromágneses összeférhetőségre 2009/125/EC - Energiával kapcsolatos termékek 2011/65/EU + 2015/863 - egyes veszélyes való alkalmazásának korlátozásáról megfeleljen a következő vonatkozó előírásoknak is: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/...
PL	Producent oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że typoszereg bez dławnicowych pomp obiegowych z serii (Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu) w stanie dostarczonym są zgodne z następującymi dyrektywami i przepisami krajowymi mającymi zastosowanie: 2014/35/EU - Niskich Napięć 2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnetycznej 2009/125/EC - Produktów związanych z energią 2011/65/EU + 2015/863 - sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji są również zgodne z następującymi specyfikacjami technicznymi mającymi zastosowanie: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/...

RO	Noi, producătorul, declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că aceste tipuri de pompe de recirculare cu rotor umed, din seria (Numărul serial este marcat pe plăcuta de identificare a produsului) în starea lor livrată, respectă următoarele directive relevante și legislația națională relevantă: 2014/35/EU - Joasă Tensiune 2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetică 2009/125/EC - Produselor cu impact energetic 2011/65/EU + 2015/863 - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase sunt conforme, de asemenea, cu următoarele standarde relevante EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Persoana autorizată sa compileze dosarul tehnic este: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Traducere oficială a Declarației	
SK	My, výrobca, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tieto bezucpávkové obehové čerpadlá radu, (Sériové číslo je uvedené na štítku s výrobkom) v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a príslušným národným právnym predpisom: 2014/35/EU - Nízkonapäťové zariadenia 2014/30/EU - Elektromagnetickú Kompatibilitu 2009/125/EC - Energeticky významných výrobkov 2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používania určitých nebezpečných látok spĺňať aj nasledujúce relevantné normy: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu je: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Oficiálny preklad vyhlásenia	
SL	Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da te vrste obtočnih črpalk brez žleze serije, (Serijska številka je označena na napisni tablici izdelka) v stanju dostave ravnaajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in ustrezno nacionalno zakonodajo: 2014/35/EU - Nizka Napetost 2014/30/EU - Elektromagnetno Zdržljivostjo 2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z energijo 2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblaščenca za sestavo tehnične datoteke, je: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Uradni prevod izjave	
TR	Biz üretici olarak, sirkülasyon pompa tip serilerinin tamamen kendi sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarasi ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur; 2014/35/EU - Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği 2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Teknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi; D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	CE Uygunluk Beyanı	
MT	Ahna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li dawn it-tipi ta 'pompa ċirkolanti mingħajr glandola tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjanċa tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li għejjin u mal-leġislazzjoni nazzjonali rilevanti: 2014/35/EU - Vultaġġ Baxx 2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetika 2009/125/EC - Prodotti relatati mal-enerġija 2011/65/EU + 2015/863 - dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li għejjin: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN 16297-1:2012; EN 16297-2:2012; EN IEC 63000:2018; Persuna awtorizzata biex tiġbor il-fajl tekniku hija: D-44263 Dortmund	Stratos PICO 15/... Stratos PICO 25/... Stratos PICO 30/... WILO SE Group Quality Wilopark 1
	Traduzzjoni ufficjali tad-Dikjarazzjoni	











Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com